

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-1-7 (78-010-2024/0236ад)
о назначении административного наказания

«26» января 2024 г.

г. Санкт-Петербург, Средняя ул., д.3, лит. А
(место составления)

Я, главный государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по
пожарному надзору – Грязев Николай Александрович,
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, – государственного инспектора по пожарному надзору)

в 12 час. 00 мин. 26.01.2024 по адресу: 192102, Санкт-Петербург, Средняя ул., д.3, лит. А,
кабинет №2, отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского
района управления по Фрунзенскому району Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу, далее - ОНДПР Фрунзенского
района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(указывается место рассмотрения дела)

рассмотрел протокол № 42-1-7 (78-010-2024/0236ад) от 12.01.2024, который составил
инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Назарчук Дмитрий Николаевич по признакам
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и материалы
административного дела,

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

возбужденного в отношении юридического лица

(указывается субъект административного правонарушения)

1. Полное наименование предприятия учреждения, организации: Товарищество Собственников
Жилья «Твин Пикс», (ТСЖ «Твин Пикс»)
2. Зарегистрированный (ая) по адресу: 192238, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 110,
корп. 1
3. Фактический адрес осуществления деятельности: 192238, г. Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д. 110, корп. 1, лит. А
4. ИНН: 7816492857
5. КПП: 781601001
6. ОГРН: 1107847226222
7. ФИО законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его
полномочия: законный представитель юридического лица председатель правления ТСЖ «Твин
Пикс» Волошен Геннадий Николаевич (Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-24-3045289)
8. При рассмотрении административного дела присутствует: законный представитель
юридического лица ТСЖ «Твин Пикс» – председатель правления – Волошен Геннадий
Николаевич на рассмотрение административного дела не явился. При рассмотрении
административного дела присутствует защитник по доверенности Пахомова Светлана
Валерьевна (доверенность б/н от 01.12.2023, паспорт гражданина РФ 4022 №184837, выдан
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21.06.2022
9. Привлекалось (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное
правонарушение и когда: юридическое лицо ТСЖ «Твин Пикс» ранее за совершение
однородного административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ не
привлекалось к административной ответственности
(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)
10. Иные сведения: _____

В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, перед началом рассмотрения дел, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьями 24.4, 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статья 51 Конституции РФ:

Статья 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

Статья 24.4. Ходатайства

Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1. КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6. настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осуществляют его законные представители или защитники.

Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

Статья 25.5. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

«___» _____ 2024 г.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О)

Материалами установлено, что:

В 15 час. 00 мин. 20.12.2023 при проведении плановой выездной проверки, на основании решения о проведении выездной проверки от 01.12.2023 года № 2312/010-78/537-П/РВП, по адресу: 192238, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 110, корп. 1, лит. А, на объекте защиты – здании многоквартирного жилого дома, используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности – ТСЖ «Твин Пикс», было установлено, что юридическое лицо ТСЖ «Твин Пикс» в нарушение статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», не выполнило обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности - допустило нарушения требований пожарной безопасности, в том числе ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020. № 1479), СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Нормы и правила проектирования», СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

1. Допущено превышение максимально допустимой высоты здания жилого назначения I-ой степени огнестойкости в пределах одного пожарного отсека более 75 метров (высота здания - 86 метров)

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.5.1, табл. 6.8 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

2. Правообладатель объекта защиты не обеспечил проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации их сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации данных средств обеспечения пожарной безопасности, до их замены в установленном порядке (правообладателем здания допускается эксплуатация средств пожарной безопасности сверх срока службы без проведения испытания, указанных средств на работоспособность, проведенных и оформленных в соответствии с национальными стандартами РФ, а именно ГОСТ 59638-2021; ГОСТ 59639-2021)

Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР РФ)

3. Не обеспечен доступ лифта для пожарных подразделений на 25 и 26 этажи здания

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.15 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.1.5 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»

4. Проведение противопожарного инструктажа с работником организации осуществляется лицами, не прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лицами, имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарной безопасности»

Основание: п. 3 ППР РФ; п. 7 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

5. Допущена возможность открывания окон в незадымляемой лестничной клетке типа Н2 (башня «А»)

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 2. ст. 56 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.9 СП 7.13130.2013 Свод Правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

6. Допущена возможность открывания окон в незадымляемой лестничной клетке типа Н2 (башия «Б»)

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 2. ст. 56 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.9 СП 7.13130.2013 Свод Правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

7. В поэтажных коридорах здания многоквартирного жилого дома допущено размещение мебели, личных вещей, различных материалов и других предметов (башия «А»)

Основание: п. 27 (б) ППР РФ

8. Запорные устройства (врезные замки), установленные в дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из поэтажного коридора в лифтовой холл) (башия «А»)

Основание: п. 26 ППР РФ

09. Запорные устройства (врезные замки), установленные в дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из поэтажного коридора на эвакуационную лестницу) (башия «А»)

Основание: п. 26 ППР РФ

10. В поэтажных коридорах здания многоквартирного жилого дома допущено размещение мебели, личных вещей, различных материалов и других предметов (башия «Б»)

Основание: п. 27 (б) ППР РФ

11. Запорные устройства (врезные замки), установленные в дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из поэтажного коридора в лифтовой холл) (башия «Б»)

Основание: п. 26 ППР РФ

12. Запорные устройства (врезные замки), установленные в дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из поэтажного коридора на эвакуационную лестницу) (башия «Б»)

Основание: п. 26 ППР РФ

13. Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с периодичностью не реже двух раз в год)

Основание: п. 50 ППР РФ; п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

14. Не обеспечен проезд для пожарных автомобилей со всех сторон высотного здания

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9.4 СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности»; п. 8.1 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»

15. Тупиковый проезд не обеспечен площадкой для разворота пожарных автомобилей размером не менее 15х15 метров с обозначенной соответствующей разметкой, допущено размещение других видов транспортных средств (легковых автомобилей)

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9.4 СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности»; п. 8.13 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность)

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69), организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Ответственность за нарушение требований пожарной

безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Статья 6 Федерального закона от 04.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123) предусматривает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Согласно пункту 2, 3, 4, 5 части 1 статьи 6 ФЗ № 123 - пожарная безопасность на данном объекте защиты обеспечивается при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативных документов по пожарной безопасности. В соответствии со статьей 1 ФЗ № 69 к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил (СП), содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Доказательствами по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении юридического лица – ТСЖ «Твин Пикс» в совершении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, являются:

- решение о проведении плановой выездной проверки № 2312/010-78/537-П/РВН от 01.12.2023;
- акт проверки № 2312/010-78/537-П/АВП от 20.12.2023;
- протокол об административном правонарушении от 12.01.2024 № 42-1-7 (78-010-2024/0236ад);
- Выписка из ЕГРЮЛ ЮЭ9965-24-3045289 от 12.01.2024

В соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до

шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

При составлении протокола об административном правонарушении, защитником юридического лица, действующим на основании доверенности б/н от 01.12.2023, даны объяснения, что юридическим лицом предпринимаются меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, а именно: на окнах незадымляемой лестничной клетки демонтированы ручки открывания окон, проведено обучение мерам пожарной безопасности в количестве 250 часов, заключен договор на испытание внутреннего противопожарного водопровода, произведена перекачка пожарных рукавов, собственникам квартир выписаны предписания об устранении захламлений в поэтажных коридорах здания, закуплены запорные устройства, предусматривающие открывание дверей, находящихся на путях эвакуации, изнутри без ключа.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и, принимая во внимание часть 2 статьи 4.2 КоАП РФ - юридическое лицо к административной ответственности не привлекалось, а также пункт 2 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ - добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – Товарищество собственников жилья «Твин Пикс» (ТСЖ «Твин Пикс»), в соответствии с протоколом № 42-1-7 (78-010-2024/0236ад) об административном правонарушении, составленным 12.01.2024 инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Назарчуком Дмитрием Николаевичем

за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе: ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479), СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Нормы и правила проектирования», СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

признать виновным(ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России

(указываются статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность)

и назначить административное наказание в виде:

предупреждения
(указываются вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

Объявить Товариществу собственников жилья «Твин Пикс» (ТСЖ «Твин Пикс») в лице законного представителя ТСЖ «Твин Пикс» председателя правления Волошена Геннадия Николаевича

(наименование лица, привлеченного к административной ответственности)


что в соответствии со ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП России настоящее постановление может быть обжаловано Главному (заместителю главного) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (190031, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, ул. Большая Морская, д. 40, литер А (фактическое нахождение: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85)); либо в районный суд Фрунзенского района, г. Санкт-Петербурга (192007 г. Санкт-Петербург ул. Курская, д.3)
(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, в арбитражный суд)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу с «06» февраля 2024 года.

«26» 01 2024 г.
(дата)

✓ 
(подпись)


(Ф.И.О)

Наименование и адрес органа, вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 192102, Санкт-Петербург, ул. Средняя, д.3, лит. А.

(указывается наименование органа ГИИ, вынесшего постановление и его адрес)

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил ✓ 

(подпись должностного лица, в отношении которого вынесено постановление, или, отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 42-1-7 от «26» января 2024 года исполнено _____

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление № 42-1-7 от «26» января 2023 года вступило в законную силу: _____